







Flow chart ระบบป้องกันอัคคีภัย

ห้อง SERVER

โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานเป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัย และ
ความเรียบร้อยของอาคาร สำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	วิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา
งานประชาสัมพันธ์		1. กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและผังการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ประกาศแผนเป็นรหัส "ดังแดงแตก")	๑ นาที
จนท.ดับเพลิงงานIT		2. ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและ หากรู้ว่าคัทเอาต์ไฟอยู่ที่ไหน ควรรีบสับคัทเอาต์ลงก่อน 3. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตู เครื่องปรับอากาศ ใน บริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ใช้แผนฉุกเฉิน (ไฟไหม้เกิน 4 นาที) 4. เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเครื่องserverหลัก และเอกสารที่สำคัญไปยังจุดรวมพล	๒๐ นาที
ผู้บัญชาการเหตุการณ์		5. ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อดำเนินการควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกปฏิบัติ แจ้งประกาศ แนะนำให้อพยพตามแผนที่กำหนดไว้ 6. กำหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพบุคคลากรในการอพยพ หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ชั้นลูกกลม 7. ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจำนวนบุคคลากร พร้อมรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริงจะได้ทำการ ค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป	๑๕ นาที
งานIT		8. ตรวจสอบอุปกรณ์ 9. บันทึกการรายการที่ชำรุดเสียหาย 10. รายงานผู้บริหาร	๓๐ นาที
งานIT	 	11. เก็บอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เข้าที่ 12. ติดตั้งระบบ 13. เปิดอุปกรณ์ระบบทำงาน	๑ ชั่วโมง